

GMINA DĄBIE
Pl. Mickiewicza 1 62-660 Dąbie
woj. wielkopolskie
tel. (063) 271 00 73 fax (063) 271 00 66
NIP 666-20-18-485 REGON 311019071

Dąbie, dnia 18.07.2013 r.

Odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Chełmnie”

Pytanie 1.

Czy w ramach modernizacji kotłowni ma być modernizowane czy wymienione naczynie przeponowe po stronie instalacji grzewczej? W przedmiarze robót nie ma o tym mowy, w opisie technicznym jest lecz nie jest to określone czy ma być ono nowe czy nie.

Odpowiedź:

Nie, nie wymieniamy naczyń po stronie instalacyjnej, zostaje istniejące.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek