

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOLE

Telefony:

- informacja o numerach
- wewnętrznych 63/ 27 22 279
- PPIS w Kole 63/ 27 21 692
- fax 63/ 27 22 279
- e-mail psse.kolo@pis.gov. pl

ul. Toruńska 72
62-600 Koło
skr. pocztowa 50
www.psse-kolo.pl

ON-HK-0700-3/17

URZĄD MIEJSKI W DĄBIU
Kancelaria Gminy
oryginal/kopia
Koło, dnia 20.01.2017r.

Wpł. 26. STY. 2017

L.dz. 546

Skierowano do 10K

Podpis

Znak sprawy

Przedsiębiorstwo

Ocena obszarowa jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

dokonyje oceny obszarowej jakości wody dla gminy Dąbie.

Na obszarze gm. Dąbie do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia wykorzystuje się cztery ujęcia podziemne: Dąbie, Chełmno, Krzewo, Augustynów.

Producentem i zarządcą urządzeń wodnych zaopatrujących ludność gm. Dąbie w wodę przeznaczoną do spożycia jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbiu.

Wodociąg publiczny Dąbie:

- dobową produkcję wody: **340 m³/dobę**
- liczbę ludności zaopatrywanej w wodę: **2166 osób**
- długość sieci wodociągowej: **12,8 km**
- sposób uzdatniania i dezynfekcji wody: ujmowana ze studni głębinowych, napowietrzana, filtrowana oraz dezynfekowana w sposób ciągły podchlorynem sodu

Wodociąg publiczny Chełmno:

- dobową produkcję wody: **360 m³/dobę**
- liczbę ludności zaopatrywanej w wodę: **1347 osoby**
- długość sieci wodociągowej: **48,7 km**
- sposób uzdatniania i dezynfekcji wody: ujmowana ze studni głębinowych, napowietrzana, filtrowana oraz dezynfekowana w sposób ciągły podchlorynem sodu

Wodociąg publiczny Krzewo:

- **dobowa produkcja wody: 270 m³/dobę**
- **liczba ludności zaopatrywanej w wodę: 1085 osób**
- **długość sieci wodociągowej: 50,7 km**
- **sposób uzdatniania i dezynfekcji wody: ujmowana ze studni głębinowych, napowietrzana, filtrowana oraz dezynfekowana w sposób ciągły podchlorynem sodu**

Wodociąg publiczny Augustynów:

- **dobowa produkcja wody: 170 m³/dobę**
- **liczba ludności zaopatrywanej w wodę: 696 osób**
- **długość sieci wodociągowej: 36,0 km**
- **sposób uzdatniania i dezynfekcji wody: ujmowana ze studni głębinowych, napowietrzana, filtrowana oraz dezynfekowana w sposób ciągły podchlorynem sodu**

Na ogólną liczbę 4 wodociągów publicznych zlokalizowanych na obszarze gm. Dąbie, 3 obiekty wodne produkują wodę przydatną do spożycia tj. wodociąg publiczny Dąbie, Chełmno i Krzewo, natomiast wodociąg publiczny Augustynów produkuje wodę o warunkowej przydatności do spożycia. Warunkowa przydatność obejmuje parametr fizyko-chemiczny żelazo.

***Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole na koniec 2016 r.
dokonując oceny obszarowej jakości wody dla gm. Dąbie
stwierdza:***

- ***przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dąbie,***
- ***przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Chełmno,***
- ***przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Krzewo,***
- ***warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Augustynów po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów.***

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dąbie
62-660 Dąbie
Pl. Mickiewicza 1
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSEKTOR SANITARNY
W KOLE
E. Lewicka
mgr Ewa Lewicka
specjalista epidemiolog