

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOLE**

Telefon:

-centrala/faks

63/ 27 22 279

-Oddział Nadzoru – Higiena Komunalna

509 008 066

-e-mail

psse.kolo@pis.gov.pl
sekretariat@psse-kolo.pl
pssekolo/skrytkaESP

-e-puap

ul. Toruńska 72

62-600 Koło

skr. pocztowa 50

www.psse-kolo.pl

ON.HK-420/3-4/18

Oryginał/kopia
Koło, dnia 28.12.2018r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
62-660 Dąbie, ul. Przemysłowa 1**

**OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Dąbie**

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole** dokonał oceny jakości wody w okresie od stycznia do grudnia 2018r. w oparciu o:

1) sprawozdania z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

a) wykonywane w ramach kontroli urzędowej:

Nr W-332-335/2018 z dnia 06.04.2018r., Nr W-812-814/2018 z dnia 19.09.2018r., Nr W-811/2018 z dnia 24.09.2018r., Nr W-866/2018 z dnia 26.09.2018r. przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie;

Nr N/2267/2018 z dnia 28.09.2018r. przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu (Laboratorium Badania Wody i Gleby);

b) wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej:

Nr DL/83/2018 z dnia 05.02.2018r., Nr DL/87/2018 z dnia 05.02.2018r., Nr DL/154/2018 z dnia 27.02.2018r. i Nr DL/200/2018 z dnia 16.03.2018r., Nr DL/458,460/2018 z dnia 15.06.2018r., Nr DL/499/2018 z dnia 27.06.2018r., przez Laboratorium Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kole;

Nr W-276-S/2018 z dnia 21.03.2018r., Nr W-1098-1101-S/2018 z dnia 13.09.2018r., Nr W-1155-S/2018 z dnia 26.09.2018r., Nr W-1597-1598-S/2018 z dnia 17.12.2018r. przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie;

Nr 2840/01/2018/F/1 z dnia 08.02.2018r. przez Laboratoria Badawcze JARS Sp. z o. o. w Legionowie;

2) prowadzony nadzór oparty na § 20 cytowanego na wstępie rozporządzenia;

3) analizy podejmowanych działań naprawczych

S T W I E R D Z A,

- że w okresie od 01.01.2018r. do 19.03.2018r. oraz po 21.12.2018r. jakość wody w sieci wodociągu publicznego Dąbie, gmina Dąbie w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
- że w okresie od 20.03.2018r. do 21.12.2018r. (komunikat PPIS w Kole) jakość wody z wodociągu publicznego Dąbie, gmina Dąbie zaopatrującego w wodę mieszkańców miasta Dąbie uległa pogorszeniu i odbiega od wymagań

obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w zakresie związków manganu. Jak wynika z otrzymanych sprawozdań z badań wody ponadnormatywne zawartości związków manganu stwierdzono w próbkach wody pobranej na Stacji Uzdatniania Wody jak również w kilku punktach na sieci i wyniosły: 72µg/l, 80µg/l, 84µg/l, 88µg/l przy dopuszczalnej wartości 50µg/l określonej w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Dąbie - ePUAP
3. a/a