



**POLSKI
ŁAD**



**DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dąbie, dnia 04 listopada 2022 r.

Numer postępowania: IZP.271.1.11.2022

Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 02.11.2022 roku

Gmina Dąbie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 – 660 Dąbie występująca jako Zamawiająca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania IZP.271.1.11.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) **pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie**, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na poniższe zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

1. AD. PRZEDMIAR ROBÓT DLA REMONTU DROGI W M. CICHMIANA NA DŁUGOŚCI 1065,00 MB – Z OBMIARU POZYCJI WYNIKA ILOŚĆ 38,34 M3, NATOMIAST W PRZEDMIARZE PODANA JEST ILOŚĆ 128,00 M3, PROSIMY O WYJAŚNIENIE LUB POPRAWIENIE OBMIARU W POZYCJI NR 9 D.3,

Odpowiedź na pytanie 1

W PRZEDMIARZE PODANO BŁĘNĄ ILOŚĆ 128,00 M3, PRAWIDŁOWA WARTOŚĆ OBMIARU W POZYCJI NR 9 D.3 TO 38,43 M3.

Pytanie 2:

2. AD. PRZEDMIAR ROBÓT DLA REMONTU DROGI W M. TARNÓWKA WIESIOŁOWSKA WG PRZEDMIARU REMONT DŁUGOŚCI 505 M NATOMIAST WG OPISU 357 M PROSIMY O POTWIERDZENIE, ŻE DŁUGOŚĆ PRZEDMIOTOWEGO ODCINKA WYNOSI 505 M,



**POLSKI
ŁAD**



**DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Odpowiedź na pytanie 2

ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA ŻE DŁUGOŚĆ PRZEDMIOTOWEGO ODCINKA TO 505 M.

Pytanie 3:

3. AD. PRZEDMIAR ROBÓT I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA REMONTU DROGI W M. CICHMIANA NA DŁUGOŚCI 1695 MB – WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU (RYS. NR 2 I 3) PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ JEZDNI NIE POKRYWA SIĘ Z ISTNIEJĄCĄ KRAWĘDZIĄ JEZDNI CO WSKAZYWAŁOBY NA KONIECZNOŚĆ MIEJSCOWEGO ZWIĘKSZENIA ZAKRESU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI O WARSTWY PODBUDOWY, NATOMIAST PRZEDMIAR ROBÓT NIE ZAWIERA TAKICH ROBÓT, PROSIMY O WYJAŚNIENIE,

Odpowiedź na pytanie 3

ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA ŻE PARAMETRY WSKAZANE W PRZEDMIARZE ROBÓT SA WIĄŻĄCE I PRAWIDŁOWE, NATOMIAST RYSUNEK NR 2 ORAZ 3 ZAWIERA BŁĘDNE PRZESUNIĘCIA..

Pytanie 4:

4. AD. SST D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE – PROSIMY O POTWIERDZENIE, ŻE WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UMIESZCZENIA TABLIC PO WYKONANIU ZADANIA ORAZ O INFORMACJĘ O ILOŚCI TABLIC.

Odpowiedź na pytanie 4

ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA ŻE WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UMIESZCZENIA TABLIC PO WYKONANIU ZADANIA Z INFORMACJĄ O DOFINANSOWANIU ZADANIA W RAMACH OPERACJI DOFINANSOWANEJ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI TABLIC INFORMACYJNYCH DLA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD. ILOŚĆ TABLIC INFORMACYJNYCH 17.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.