GMINA DĄBIE
Pl. Mickiewicza 1 62-660 Dąbie
woj. wielkopolskie
tel. (063) 271 00 73 fax (063) 271 00 86
NIP 666-20-18-485 REGON 311019071

Dąbie, dnia 13 maja 2022 r.

Numer postępowania: IZP.271.1.4.2022

Gmina Dąbie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 – 660 Dąbie występująca jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania IZP.271.1.4.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) **pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie"** na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na poniższe zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytania 1.

Zamawiający wymaga kompaktowego pojemnościowego podgrzewacza wody ze zintegrowaną grupą pompową, sterownikiem i zaworem bezpieczeństwa. Prosimy o potwierdzenie, że w tym zakresie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oparte o grupę pompową i sterownik niezintegrowany z zasobnikiem. Rozwiązanie tego typu nie ma żadnego wpływu na prawidłową pracę całego układu solarnego, a jednocześnie pozwala zachować konkurencyjność oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne oparte o grupę pompową i sterownik niezintegrowany z zasobnikiem.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga modemów dla każdej instalacji solarnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga modemów dla każdej instalacji solarnej.

Pytanie 3.

Wnosimy o dopuszczenie do zastosowania w postępowaniu w ramach rozwiązań równoważnych układów solarnych ciśnieniowych, pod warunkiem zaoferowania rozwiązań, które zapobiegają przegrzewom instalacji, realizowanych np. poprzez funkcje ochrony kolektorów i pogrzewacza przed przegrzaniem realizowaną przez automatykę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, tj. dopuszczeniu rozwiązań równoważnych układów solarnych ciśnieniowych, pod warunkiem zaoferowania rozwiązań, które zapobiegają przegrzewom instalacji.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że funkcja wyłączenia pompy kolektorów słonecznych w trybie urlopowym nie dotyczy układów ciśnieniowych, w których spełnia ona funkcję ochronną.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że funkcja wyłączenia pompy kolektorów słonecznych w trybie urlopowym nie dotyczy układów ciśnieniowych.

Pytanie 5.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił, że kolektor słoneczny ma posiadać absorber meandryczny, ograniczając tym samym uczciwą konkurencję, poprzez niedopuszczenie równoważnego i najpowszechniej stosowanego rozwiązania, jakim jest układ harfy pojedynczej. Należy zaznaczyć, że układ hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczącym wyłącznie jego wewnętrznej konstrukcji, która wynika z przyjętego przez producenta rozwiązania technologicznego. Układ orurowania nie determinuje ani wyższej wydajności, ani też wyższej trwałości niż wykazana została na podstawie przeprowadzonych badań w procesie uzyskania certyfikatu Solar Keymark. Zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat, w ramach których zainstalowano kilkadziesiąt instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o kolektor z układem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Ich wieloletnia praca potwierdza, że nie jest to rozwiązanie, które należałoby z jakiegoś powodu eliminować. Ponieważ w kontekście zastosowania układu hydraulicznego meandrowego oraz układu hydraulicznego harfy pojedynczej, pomiędzy kolektorami nie ma żadnych różnic związanych z wydajnością, trwałością czy też samą eksploatacją – które to kwestie mogłyby być istotne z punktu widzenia zamawiającego – dopuszczenie w zakresie równoważności tylko jednego układu hydraulicznego (tj. układu meandrowego), jest wynikiem celowej eliminacji określonego zakresu produktów bez jakiegokolwiek praktycznego uzasadnienia. Norma PN-EN 12975 nie dokonuje podziału kolektorów pod względem układu hydraulicznego, a kolektory przechodzą takie same badania bez względu na budowę wewnętrzną. Wymóg układu hydraulicznego meandrowego wskazuje na naruszenie zasad równego traktowania i zasad uczciwej

konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający dostęp do udziału w postępowaniu wykonawcom, którzy stosują inną, powszechnie dopuszczalną i akceptowalną budowę kolektora, mimo iż kolektory na tej innej budowie mogą osiągać lepsze parametry energetyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolektory słoneczne z układem hydraulicznym harfy pojedynczej.

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki