

GMINA DĄBIE

pl. Mickiewicza 1

62-660 Dąbie

woj. wielkopolskie

Dąbie, dnia 12.03.2009 r.

Wyjaśnienie zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap III część 2”:

- ad. 1 w odpowiedzi na zapytanie oferenta dotyczące odwodnienia wykopów igłofiltrami informuję, że kosztorys nie obejmuje całego zakresu robót zawartego w projekcie budowlanym. Na przewidzianym do realizacji odcinku robót występują głównie grunty gliniaste, a poziom wody gruntowej i jej wielkość napływu do wykopów nie wymagają stosowania igłofiltrów.


Burmistrz
mgr Zbigniew Mielczarek