

Dąbie, dnia 24 marca 2022 roku

Zamawiający:
Gmina Dąbie
Pl. Mickiewicza 1
62-660 Dąbie

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IZP.271.1.1.2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie”

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, działając na podstawie art.135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. (zwanej dalej „Pzp”), przedstawia treść pytań, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza kolektory wykonane w technologii połączenie absorbera z układem hydraulicznym za pomocą spawania ultradźwiękowego?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza połączenie układu hydraulicznego kolektora słonecznego z absorberem poprzez zgrzew ultradźwiękowy lub poprzez spawanie laserowe

Pytanie 2

Czy zamawiający potwierdza że koszt zakupu górnej węzownicy wraz z pompą obiegową i armaturą, a także jej montażem, należy do obowiązków właściciela/użytkownika budynku?

Odpowiedź 2

Koszt zakupu górnej węzownicy wraz z pompą obiegową i armaturą, a także jej montażem należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów wody grzewczej ze stali lub rury elastycznej nierdzewnej, natomiast rurociągów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji wykonać z rur PP dopuszczonych do stosowania w budownictwie i do wody pitnej ?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuści materiały spełniające obowiązujące przepisy i normy w tym zakresie. Rozwiązanie takie uzna za równoważne pod warunkiem spełniania wymogów nie gorszych niż określone w SIWZ i dokumentacji.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga dostawy i montażu modułów internetowych?



Odpowiedź 4

Zamawiający wymaga, aby każda instalacja kolektorów słonecznych wyposażona była w licznik ciepła pozwalający na jednoznaczne określenie ilości wytworzonej energii cieplnej w ujęciu dobowym, miesięcznym, rocznym od momentu montażu instalacji. Może to być niezależne urządzenie lub zintegrowany moduł prezentujący dane np. w aplikacji. Do każdej instalacji ma zostać zapewniona możliwość monitorowania parametrów pracy. Sterownik winien być wyposażony w odpowiedni moduł komunikacyjny. Zapewnienie dostępu do sieci Internet pozostaje po stronie użytkownika instalacji.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie podłoża w przypadku montażu kolektorów słonecznych na gruncie należy do obowiązków właściciela budynku.

Odpowiedź 5

Zamawiający potwierdza, że przygotowanie podłoża po montaż kolektorów słonecznych na gruncie należy do obowiązków właściciela budynku.

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki