

WYJAŚNIENIE

**do zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej:
Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chelmnie – etap I –
sala gimnastyczna z budynkiem socjalnym.**


IL.341 – 4 / 2008

W nawiązaniu do złożonego zapytania:

1. Termin rozpoczęcia robót
2. W pozycji 41 podany jest krawędziak o wymiarach 80 x 100 a przewidziana grubość ocieplenia 200 mm. W związku z powyższym występuje niezgodność. Prosimy o podanie właściwych wymiarów krawędziaka.

Wyjaśniam:

- Ad. 1. Termin rozpoczęcia robót może nastąpić w dniu podpisania umowy po przekazaniu placu budowy.
- Ad. 2. Krawędziak o wymiarach 80 x 100 – przymocowana do niego wełna mineralna grubości 10 cm na długości 8 cm i te elementy są na wkręt przymocowane do płyty dachowej.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek