



Dąbie, dnia 6 sierpnia 2021 r.

Numer postępowania: IZP.271.1.3.2021

Gmina Dąbie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 – 660 Dąbie występująca jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania IZP.271.1.3.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) **pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie w zakresie: przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Krzewo wraz z rozbudową ciągu technologicznego w zakresie wyposażenia w urządzenia technologiczne oraz automatykę sterowania procesem; budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewo wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków; przebudowy sieci wodociągowej fi 225 w m. Krzewo, na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na poniższe zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:**

Pytanie 1. Zamawiający w dokumentacji technicznej tj. załącznik nr 6 do SWZ PFU cz. 1 nie uwzględnił agregatu prądotwórczego, czy w ramach zadania należy go wycenić ?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający w dokumentacji technicznej tj. załącznik nr 6 do SWZ PFU cz. 1 nie uwzględnił agregatu prądotwórczego, ale w ramach zadania należy go wycenić.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki