



**POLSKI
ŁAD**



**DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dąbie, dnia 14 października 2022 r.

Numer postępowania: IZP.271.1.9.2022

Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 05.10.2022 roku

Gmina Dąbie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 – 660 Dąbie występująca jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania IZP.271.1.9.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) **pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie**, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na poniższe zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Dąbie” (postępowania nr: IZP.271.1.9.2022) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii:

Zamawiający w opisie przedstawił schemat płukania filtra:

- wyłączenie filtra z pracy
- wzruszenie złoża filtracyjnego według następującego schematu:
 - I - praca dmuchawy z wydajnością 60 % - 3 min
 - II - praca dmuchawy z wydajnością 100 % - 20 l/s/m² - 10 min
 - III - praca dmuchawy z wydajnością 60 % - 3 min
- płukanie filtra wodą uzdatnioną z wydajnością $i = 10 \text{ l/s/m}^2$ - 10 min
- zrzut pierwszego filtratu do odstojnika - 4 min
- włączenie filtra do pracy

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że regulacja wydajności dmuchawy oraz pompy płucznej ma odbywać się za pomocą falownika.



**POLSKI
ŁAD**



**DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający potwierdza, że regulacja wydajności dmuchawy oraz pompy płucznej ma odbywać się za pomocą falownika.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.