



**POLSKI
ŁAD**



**DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dąbie, dnia 14 października 2022 r.

Numer postępowania: IZP.271.1.9.2022

Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 06.10.2022 roku

Gmina Dąbie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 – 660 Dąbie występująca jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania IZP.271.1.9.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) **pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie**, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na poniższe zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Dąbie” (postępowania nr: IZP.271.1.9.2022) zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający podtrzymuje wymagania, że korpus przepustnic ma być wykonany z odlewu aluminiowego?

Obecnie na SUW stosuje się korpusy żeliwne malowane i te bardzo dobrze sprawdzają się w przedmiotowych warunkach. Po rozeznaniu rynku przepustnice z korpusem aluminiowym są dostępne jedynie na specjalne zamówienie (brak dostępności na magazynie), co na etapie realizacji może wydłużyć jej czas i przedrożyć inwestycję.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza korpusy żeliwne przepustnic.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.