



**POLSKI
ŁĄD**



**DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dąbie, dnia 14 października 2022 r.

Numer postępowania: IZP.271.1.9.2022

Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 10.10.2022 roku

Gmina Dąbie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 – 660 Dąbie występująca jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania IZP.271.1.9.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) **pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie**, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na poniższe zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Proszę o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w zakresie przepustnic jakie mają zostać zaprojektowane, a później zamontowane na SUW Dąbie. Z jednej strony mamy opis, że mają być przepustnice z napędami elektrycznymi (24 V) dwustronnego działania z drugiej strony w wymaganiach techniczno – eksploatacyjnych napędów mamy zapis:

„zmiana funkcji dzięki obróceniu płyty przełączeniowej elektrozaworu: brak napięcia zasilania - zamknięte brak napięcia zasilania – otwarte”

co wskazuje na przepustnice z napędem pneumatycznym z elektrozaworem.

Proszę o informację czy mają być przepustnice z napędem elektrycznym czy z pneumatycznym + elektrozawór.

Odpowiedź na pytanie 1

Na terenie SUW Dąbie mają być zainstalowane przepustnice z napędami elektrycznymi (24V) dwustronnego działania z kontrolą pozycji. Dotyczy to przepustnic stanowiących osprzęt filtrów ciśnieniowych

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.